



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307749780

认证委托人名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

生产者名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

生产企业名称及地址

PT. E-T-A Indonesia
JL. Berbek Industri III / 5, 61256 Waru - Sidoarjo, Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

设备用断路器

TCP Ui: 250V; Ue: AC250V, DC65V; In: 0.1A, 0.2A, 0.25A, 0.3A, 0.4A, 0.5A, 0.6A, 0.7A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 6.3A, 7A, 8A, 10A; 操作方式: S 型; 额定短路能力 I_{cn} : $6I_n$ (AC), $4I_n$ (DC); 极数: 1P

产品标准和技术要求

GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 01 月 26 日 有效期至: 2029 年 10 月 13 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 01 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307749780

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释 Type reference:

TCP ☐

1 2

1: Type TCP: thermal circuit breaker 热式设备用断路器

2: Current rating range (A) 额定电流: 0.1A, 0.2A, 0.25A, 0.3A, 0.4A, 0.5A, 0.6A, 0.7A, 0.8A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 6.3A, 7A, 8A, 10A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司