

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG F535 oder/or



oder/or VDE-REG F535

REG F535

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60884-1:2002

IEC 60884-1:2002/AMD1:2006

IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

Aktenzeichen: 890400-1520-0703 / 301803

File ref.:

Ausweis-Nr. 40048940

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2018-09-28

(letzte Änderung / updated 2023-01-23)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*
890400-1520-0703 / 301803 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*
2023-01-23

Datum / *Date*
2018-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40048940.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40048940.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

EO-E/PT/SH
EO-E/PT/SH/LED

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

Zweipolig mit Mittenschutzkontakt
Two-poles with pin earthing-contact

Bauart
Kind of construction

Französisches System (NF C 61-314 Normblatt 1)
French system (NF C 61-314 standard sheet 1)

Schutzart
Degree of protection

IP20

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau auf Hutschiene DIN EN 60715
Built-in on top-hat-rail DIN EN 60715

Ausführung(en)

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen (nicht als Verbindungsklemme geeignet).

Alle Typen sind wahlweise in den Farben gelb (RAL 1018), grün (RAL 6021), hellgrau (RAL 7035) oder dunkelgrau (RAL 7042) erhältlich.

Die Steckdosen erfüllen die zusätzlichen Anforderungen gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2008).

Anmerkung:
Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern, die diese Steckdosensysteme nutzen.
Zusätzliche nationale Anforderungen müssen beachtet werden.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*
890400-1520-0703 / 301803 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2023-01-23 2018-09-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40048940.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40048940.

Construction(s)

With screwless terminals (not suitable as connecting terminal).

All types are available in the colors yellow (RAL 1018), green (RAL 6021), light grey (RAL 7035) or dark grey (RAL 7042).

The socket-outlets fulfil the additional requirements according to national standard NF C 61-314 (2008).

Remark:

*The use of the socket-outlets is only permitted, in countries which use these systems.
Additional national requirements must be considered.*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

Nr. 200 und 201 vom 2023-01-23
Nr. 200 and 201 dated 2023-01-23

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 4004894.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 4004894

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40048940	201
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
890400-1520-0703/301803/FCR	2023-01-23	2018-09-28

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typenübersicht / type reference

Typ / type	Bemessungswerte / rating	Anschlussklemmen / terminals	Anmerkung / remark
EO-E/PT/SH	AC 250 V / 16 A	schraubenlose Anschlussklemmen / screwless terminals	Einfachsteckdose / single socket-outlet
EO-E/PT/SH/LED			Einfachsteckdose mit LED / single socket-outlet with LED

