

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 60169305

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference
4504248335

Unser Zeichen Our Reference
0010-M.V.-DE22C4T9 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
30.03.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Phoenix Contact GmbH & Co.KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Phoenix Contact India Pvt. Ltd.
Prithla-Dhatir Road
Village-Dudhola
Pawal, 121102
India

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
IEC 62852:2014+A1
EN 62852:2015+A1

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Connector

Designation: PV-C4F-S 2,5-6 (+)
PV-C4M-S 2,5-6 (-)
Rated voltage: DC 1500V
Rated current: 20 A (2,5mm²)
30 A (4,0mm²)
35 A (6,0mm²)
Upper limit temperature: + 105°C
Temperature range: -40°C to +85°C
Degree of protection: IP65/IP66/IP67/IP68 (24h/2m)

11

Remark:

The connectors are intended to be fitted with PV-cables as described in the manual.

Preceding certificate no.: R 60126961_0003

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



A. Dolya