



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026122303128771

认证委托人名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825, Blomberg, Germany

生产者名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825, Blomberg, Germany

生产企业名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Dringenauer Strasse 30, 31812 Bad Pyrmont, Germany

产品名称和系列、型号、规格

传感器电源模块

MINI MCR-2-SPS-24-15 a b, 电气参数及防爆标志详见证书附件;

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年02月12日 有效期至: 2031年02月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026122303128771

证书附页: 第 1 页共 1 页

型号规格: MINI MCR-2-SPS-24-15 a b

a: -PT 或空

b: 为三位 0...9, A...Z 的任意组合或空白, 与防爆无关。

防爆标志: Ex ec IIC T4 Gc

使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 70^{\circ}\text{C}$

电气参数: 额定电压: 9.6V 至 30V DC

额定功率: 900mW

额定电流: 30mA

输出电压范围*: 0 至 10V

输出电流范围*: 0 至 50mA

*根据产品型号及通过 DIP 开关 (DIP switches) 设定的配置, 电气参数 在相应区域内仅可有限度使用。详细说明请参见产品随附的操作与安装说明书。

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

1. 产品必须安装在符合 GB/T3836.1-2021 中最低防护等级为 IP54 的外壳中;
2. 使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 70^{\circ}\text{C}$ 指的是外壳内部温度;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。