

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
und Lötstiften für Leiterplatten**
**Connecting device, terminal with screwless-type clamping units
and solder pins for printed circuit board**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. E075 oder/or



oder/or VDE-REG.-Nr. E075

REG.-Nr. E075

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004

DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 890400-1441-0015 / 166761

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036082

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-10-26

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Aktenzeichen / *File ref.*
890400-1441-0015 / 166761 / FG33 / JK

Datum / *Date*
2012-10-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40036082.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40036082.

**Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
und Lötstiften für Leiterplatten**
***Connecting device, terminal with screwless-type clamping units
and solder pins for printed circuit board***

Typ(en) / *Type(s)*:

ZFKDS 4-7,5
ZFKDS 4-10
ZFKDSA 4-9
ZFKDS 10-10,00
ZFKDSA 10-11,7
ZFKDS 10-15,00
ZFKDSA 10-16,7

Bemessungsisolationsspannung 320 V; 500 V; 630 V; 1000 V
Rated insulation voltage

Bemessungsanschlußvermögen 0,2...4 mm²; 0,2...16 mm²
Rated connecting capacity

Polzahl einpolig, anreihbar
Number of poles one pole, modular

Umgebungstemperatur T 40°C
Ambient temperature

Weitere Angaben siehe Anlage 100 A
*Further information see
appendix*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33